

Расчет резерва мощности системы водоснабжения за 3 квартал 2022г.

1. Установленная мощность по водозаборам – 50,81 тыс. м³/сут.

2. Забор воды из подземных водных объектов по МУП «ОКВК» РБ за 3 квартал 2022г.
(справка ПЭО) – 1893,98 тыс. м³/кв : 92 дн. = 20,59 тыс. м³/сут.

3. Резерв мощности системы водоснабжения

$$50,81 - 20,59 = 30,22 \text{ тыс. м}^3/\text{сут.}$$

Расчет резерва мощности системы водоотведения за 3 квартал 2022г.

1. Установленная мощность системы водоотведения – 42,7 тыс. м³/сут.

2. БОСК (с очисткой) по МУП «ОКВК» РБ – за 3 квартал 2022г.
(справка ПЭО) – 1292,03 тыс. м³/кв : 92 дн. = 14,04 тыс. м³/сут.

3. Резерв мощности системы водоотведения

$$42,7 - 14,30 = 28,40 \text{ тыс. м}^3/\text{сут.}$$

Начальник ПТО:



Захаров В.М.