

Расчет резерва мощности системы водоснабжения за 2 квартал 2025г.

1. Установленная мощность по водозаборам – 46,61 тыс. м3/сут.

2. Забор воды из подземных водных объектов по ГУП «ОКВК» РБ за 2 квартал 2025г. (справка ПЭО) – 1880,781 тыс. м3/кв:91 дн. = 20,67тыс. м3/сут.

3. Резерв мощности системы водоснабжения

$$46,61 - 20,67 = 25,94 \text{ тыс. м3/сут.}$$

Расчет резерва мощности системы водоотведения за 2 квартал 2025г.

1. Установленная мощность системы водоотведения – 42,7 тыс. м3/сут.

2. БОСК (с очисткой) по ГУП «ОКВК» РБ – за 2 квартал 2025г.
(справка ПЭО) - 1298,618 тыс. м3/кв:91 дн. = 14,27тыс. м3/сут.

3. Резерв мощности системы водоотведения

$$42,7 - 14,27 = 28,43 \text{ тыс. м3/сут.}$$

Начальник ПТО:



Миквабия Н.А.

Исп. Асадуллина А.Р.